

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 12

652862, Кемеровская область,
г. Мыски, п. Подобас, ул. Дружбы, 2а
тел.8 (38474) 36092
podobass_scool@mail.ru
№ 404
« 10 » 07 2017 г

Отчет по устранению выявленных нарушений по

Предписанию № 51/1/21 от 29.08.2016г.

Отделения г. Мыски ОНДПР г. Междуреченска и города Мыски УНДПР Главного
управления МЧС России по Кемеровской области

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Сроки устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении нарушения
1	На пути эвакуации в здании подкласса Ф4.1 убрать материалы для отделки стен (масляная краска), не имеющие сертификата пожарной безопасности. Для отделки стен применять материалы с пожарной опасностью, не более чем класс КМ-1 (г1,в1,д2,т2,рп1).	01.08.2017г.	Нарушения устранены до 01.08.2017г. 1. Со стен помещений здания школы снята старая отделка. 2. Стены окрашены в краску пожарной опасности КМ-1.
2	На пути эвакуации лестничных клетках здания подкласса Ф4.1 убрать материалы для отделки стен (масляная краска), не имеющие сертификата пожарной безопасности. Для отделки стен применять материалы с пожарной опасностью, не более чем класс КМ-0 (НГ)	01.08.2017г.	Нарушения устранены до 01.08.2017г. 1. Со стен лестничных клеток школы снята старая отделка. 2. Стены окрашены в краску пожарной опасности КМ-0 (НГ).

Директор МБОУ СОШ № 12



А.Е. Сидоров